

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ



Федеральное Государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт
физико-технических и радиотехнических измерений»



ФГУП ВНИИФТРИ

141570, Московская обл., Солнечногорский р-н,
п/о Менделеево

Телефон/факс: (495) 526-6303
E-mail: ilvsi@vniiftri.ru;
www.vniiftri.ru

20.06.2018 г. 1061-46/127
№ _____
365 14.06.2018
на № _____ от _____

Генеральному директору
АО «Эридан»
Чистякову М.Д.

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Ленина, 12

На Ваш запрос от 14.06.2018 года № 365 сообщая, что в соответствии с п. 5.2.1 ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) в зоне класса 0 может устанавливаться электрооборудование с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь», соответствующее требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) для уровня «ia».

По своим конструктивным особенностям чувствительный элемент извещателей пожарных тепловых взрывозащищенных программируемых серии ИП101-07 исполнения И1, располагающийся в жесткой трубке из стали, имеет искробезопасные электрические цепи уровня «ia». Это позволяет, при установке самого извещателя в зоне класса 1, размещать чувствительный элемент извещателя в зоне класса 0.

Руководитель СЦ ВСИ

(подпись)

Г.Е. Епихина