



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.VN02.B.00013/18

Серия RU № 0764160

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»). Место нахождения: Россия, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус климатической лаборатории и специализированный полигон для испытаний оборудования, входящего в состав системы ГЛОНАСС. Регистрационный номер № RA.RU.11VN02 от 08.07.2015; телефон: +7 (495) 526-63-03; адрес электронной почты: ilvsi@vniiftri.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГК ЭТЕРНИС». Место нахождения: Россия, 105425, город Москва, улица 3-я Парковая, дом 48, этаж 2, помещение V, комната 9.

ОГРН: 1187746293261; телефон: +7(495)652-27-54, адрес электронной почты: info@eternis.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГК ЭТЕРНИС» Место нахождения: Россия, 105425, город Москва, улица 3-я Парковая, дом 48, этаж 2, помещение V, комната 9.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 150001, город Ярославль, Московский проспект, дом 1А

ПРОДУКЦИЯ

Модуль порошкового пожаротушения кратковременного действия МПП(р)-12-КД-1-ГЭ-УХЛ категория 3.1 («Гарант-12КД») во взрывозащищенном исполнении (приложение на бланке № 0577238)

Технические условия ТУ 4854-002-58010730-2005

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 18.2749 от 14.12.2018 выдан испытательной лабораторией федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ИЛ ВСИ «ВНИИФТРИ» № RA.RU.21ИП09).
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 769 от 08.10.2018
3. Сертификат пожарной безопасности № C-RU.ПБ97.B.00570 от 08.12.2016, ОС ФГБОУ «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России», № RA.RU.11ПБ97.
3. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТР ТС 012/2011, приведены в Приложении на бланке № 0577238. Сертификат действителен с Приложением на бланках № 0577238, № 0577239. Условия и сроки хранения - в соответствии с техническими условиями ТУ 4854-002-58010730-2005. Срок службы не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.12.2018 ПО 18.12.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Е.П. Елихина
(подпись)

Елихина Галина Евгеньевна
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Н.Ю. Мирошникова
(подпись)

Мирошникова Нина Юрьевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.BH02.B.00013/18

Серия RU № 0577238

1 Описание элементов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты

Модуль предназначен для локализации и тушения пожаров классов А,В,С, а также пожаров, возникающих в электрооборудовании, находящемся под напряжением до 36 кВ. Модуль используется в качестве исполнительного устройства в автоматических установках пожаротушения.

Модуль состоит из герметичного стального корпуса. В верхней части корпуса располагается вводное отделение с кабельным вводом и узлом запуска. В нижней части корпуса имеется фланец с установленной в нем разрывной мембраной и распылительное устройство. Распылительное устройство модуля имеет насадки распыления различных типов. Внутри корпуса размещается одно газогенерирующее устройство и огнетушащий порошок. Запуск газогенерирующего устройства производится импульсом тока от внешнего источника. Корпус оборудован наружным зажимом заземления.

Модуль порошкового пожаротушения кратковременного действия МПП(р)-12-КД-1-ГЭ-УХЛ категория 3.1 («Гарант-12КД») в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования», ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»», ГОСТ IEC 60079-1-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»», ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m»» и ему установлена маркировка взрывозащиты

1Ex d mb [ia] IIB T4 Gb / PB Ex d mb [ia] I Mb

Маркировка взрывозащиты, наносимая на оборудование и указанная в технической документации изготовителя, должна содержать специальный знак взрывобезопасности в соответствии с Приложением 2 ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и Ex-маркировку.

Взрывозащита модуля обеспечивается следующими средствами.

Взрывозащита вида взрывонепроницаемая оболочка «d» обеспечивается следующими средствами.

Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки вводного отделения соответствуют требованиям для электрооборудования группы I и подгруппы IIB по ГОСТ IEC 60079-1-2011. Оболочка испытывается на взрывоустойчивость при изготовлении в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2011.

Параметры взрывонепроницаемых резьбовых соединений вводного отделения соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2011 для электрооборудования группы I и подгруппы IIB. Кабельный ввод обеспечивает постоянное и прочное уплотнение кабеля в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2011.

Взрывозащита герметизация компаундом «m» обеспечивается следующими средствами.

Заливка компаундом внутреннего пространства вводного отделения выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012. Компаунд сохраняет свои свойства во всем диапазоне рабочих температур.

Электрические зазоры и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 для взрывозащиты уровня «mb».

Вид взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь уровня «ia» обеспечивается следующими средствами.

Цепь запуска газогенерирующего устройства защищена токоограничительным резистором, обеспечивающим ограничение тока в нормальном и аварийном режимах работы до искробезопасных значений для электрооборудования группы I и подгруппы IIB по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Электрическая нагрузка токоограничительного резистора не превышает 2/3 его номинального значения что соответствует требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Конструкция модуля выполнена с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для электрооборудования, размещаемого во взрывоопасных зонах. Механическая прочность оболочки узла запуска соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для электрооборудования I и II групп с высокой степенью опасности механических повреждений. Уплотнения и соединения элементов конструкции модуля обеспечивают степень защиты оболочки от внешних воздействий не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

Максимальная температура нагрева корпуса модуля в установленных условиях эксплуатации не превышает значений, допустимых для температурного класса T4 по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

Фрикционная искробезопасность модуля обеспечивается выбором конструкционных материалов.

На корпусе модуля имеются необходимые предупредительные надписи и табличка с указанием маркировки взрывозащиты.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Евгения
подпись

Епихина Галина Евгеньевна
инициалы, фамилия

Нина Юрьевна
подпись

Мирошникова Нина Юрьевна
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.BH02.B.00013/18

Серия RU № 0577239

2 Условия применения

Модуль относится к взрывозащищенному электрооборудованию групп I и II по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и предназначен для применения в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях, а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок», ГОСТ 31438.2-2011(EN 1127-2:2002) «Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок)», других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в том числе нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли, и паспорта АБДВ.4854.002-004. ПС.

Возможные взрывоопасные зоны применения модуля, категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды», ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные», других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание модуля должно проводиться в строгом соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-17-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок» и указаниями паспорта АБДВ.4854.002-004 ПС.

Параметры электропитания:

- напряжение питания постоянного тока, В..... не более 24
- ток запуска, А..... не менее 0,1

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С от -50 до +50
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7
- относительная влажность воздуха при 35°С, % до 98

Внесение в состав и конструкцию модуля порошкового пожаротушения кратковременного действия МПП(р)-12-КД-1-ГЭ-УХЛ категория 3.1 («Гарант-12КД») изменений, касающихся средств взрывозащиты, должно быть согласовано с ОС ВСИ «ВНИИФТРИ».



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Е.И. Епихина
подпись

Епихина Галина Евгеньевна
инициалы, фамилия

Н.Ю. Мирошникова
подпись

Мирошникова Нина Юрьевна
инициалы, фамилия