

**ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ**

1. АО "Эридан"	1а. АО "Эридан"	2. Извещение №2	3. Обозначение			
4. Дата выпуска 20 октября 2017г.		5. Срок изм. 23.10.2017г.	6.	7.	8. Лист 1	9. Листов 3
Причина		10. Установка в изделия АО «Эридан» адресных меток				11. —
Указание о заделе		12. — 12а. —		«Согласовано» ИЛ ВСИ «ВНИИФТРИ»		
Указание о внедрении		13. — 13а. —		"23" октября 2017 г. Вед. инж. Иванов И.С. Должность, Ф.И.О.		
Применяемость		14. —				
Разослать		15. ИЛ ВСИ "ВНИИФТРИ"		подпись		
15а.						
Приложение		16. —				

Изм	Содержание изменения																												
1.	<p>Допускается установка в изделия АО «Эридан» адресных меток.</p> <p>Изделия АО «Эридан» соответствуют ТР ТС 012/2011, имеют взрывобезопасное исполнение, вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d».</p> <p>Адресные метки (адресные расширители) являются малогабаритными устройствами, встраиваются в корпуса взрывозащищенных изделий и предназначены для формирования адреса неадресных устройств в линии связи пожарной сигнализации. Питание адресных меток осуществляется от адресной линии связи. Адресные метки могут иметь морозостойкое исполнение (ХЛ) с питанием от внешнего источника питания.</p> <p align="center">Таблица 1. Перечень адресных меток для установки в извещатели (ИП)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Изделия АО «Эридан»</th> <th>Адресные метки ООО «НИТА»</th> <th>Адресные метки ЗАО НВП «Болид»</th> <th>Адресные метки ГК «Рубеж»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>ИП103-2/1-ТР</b> 1ExdIICT5/T6 X ТУ 4371-001-43082497-98</td> <td><b>АМД (В)</b> 15-39 В, 7,0 мА 30x20x10 мм НИТА.437241.006 ТУ</td> <td><b>С2000-АР1 исп.1</b> 8-12 В, 0,6 мА 14x16x5 мм АЦДР.426461.001-01 ЭТ</td> <td><b>МАЭ-Т-R2</b> 9-28 В, 0,8 мА 49x49x18 мм ПАСН.423149.070 ТУ</td> </tr> <tr> <td><b>ИП101-07е</b> 1ExdIICT4/T5/T6 X 8-28 В, 30 мкА ТУ 4371-004-43082497-01</td> <td><b>АМТ (В)</b> 15-39 В, 2,0 мА 30x20x10 мм НИТА.437241.006 ТУ</td> <td><b>С2000-АР1 исп.2</b> 8-12 В, 0,6 мА 14x16x5 мм АЦДР.426461.001-02 ЭТ</td> <td><b>МАЭ-Р-R2</b> 9-28 В, 0,8 мА 49x49x18 мм ПАСН.423149.070 ТУ</td> </tr> <tr> <td><b>ИП101-07</b> 1Exd[ia]IICT4/T5/T6 X 8-28 В, 200 мкА ТУ 4371-008-43082497-05</td> <td>и аналогичные</td> <td><b>С2000-АР1 исп.3</b> 8-12 В, 0,6 мА 15x17x6 мм АЦДР.426461.001-03 ЭТ</td> <td>и аналогичные</td> </tr> <tr> <td><b>ИП535-07е</b> 1ExdmIICT6 X 8-28 В, 70 мкА ТУ 4371-006-43082497-04</td> <td></td> <td>и аналогичные</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>ИП535-07е-«ПУСК»</b> 1ExdmIICT6 X ТУ 4371-006-43082497-04</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>ИПШ-07е</b> 1Ex d IIC T6 Gb 8-28 В, 250 мкА ТУ 4371-017-43082497-14</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Изделия АО «Эридан»	Адресные метки ООО «НИТА»	Адресные метки ЗАО НВП «Болид»	Адресные метки ГК «Рубеж»	<b>ИП103-2/1-ТР</b> 1ExdIICT5/T6 X ТУ 4371-001-43082497-98	<b>АМД (В)</b> 15-39 В, 7,0 мА 30x20x10 мм НИТА.437241.006 ТУ	<b>С2000-АР1 исп.1</b> 8-12 В, 0,6 мА 14x16x5 мм АЦДР.426461.001-01 ЭТ	<b>МАЭ-Т-R2</b> 9-28 В, 0,8 мА 49x49x18 мм ПАСН.423149.070 ТУ	<b>ИП101-07е</b> 1ExdIICT4/T5/T6 X 8-28 В, 30 мкА ТУ 4371-004-43082497-01	<b>АМТ (В)</b> 15-39 В, 2,0 мА 30x20x10 мм НИТА.437241.006 ТУ	<b>С2000-АР1 исп.2</b> 8-12 В, 0,6 мА 14x16x5 мм АЦДР.426461.001-02 ЭТ	<b>МАЭ-Р-R2</b> 9-28 В, 0,8 мА 49x49x18 мм ПАСН.423149.070 ТУ	<b>ИП101-07</b> 1Exd[ia]IICT4/T5/T6 X 8-28 В, 200 мкА ТУ 4371-008-43082497-05	и аналогичные	<b>С2000-АР1 исп.3</b> 8-12 В, 0,6 мА 15x17x6 мм АЦДР.426461.001-03 ЭТ	и аналогичные	<b>ИП535-07е</b> 1ExdmIICT6 X 8-28 В, 70 мкА ТУ 4371-006-43082497-04		и аналогичные		<b>ИП535-07е-«ПУСК»</b> 1ExdmIICT6 X ТУ 4371-006-43082497-04				<b>ИПШ-07е</b> 1Ex d IIC T6 Gb 8-28 В, 250 мкА ТУ 4371-017-43082497-14			
Изделия АО «Эридан»	Адресные метки ООО «НИТА»	Адресные метки ЗАО НВП «Болид»	Адресные метки ГК «Рубеж»																										
<b>ИП103-2/1-ТР</b> 1ExdIICT5/T6 X ТУ 4371-001-43082497-98	<b>АМД (В)</b> 15-39 В, 7,0 мА 30x20x10 мм НИТА.437241.006 ТУ	<b>С2000-АР1 исп.1</b> 8-12 В, 0,6 мА 14x16x5 мм АЦДР.426461.001-01 ЭТ	<b>МАЭ-Т-R2</b> 9-28 В, 0,8 мА 49x49x18 мм ПАСН.423149.070 ТУ																										
<b>ИП101-07е</b> 1ExdIICT4/T5/T6 X 8-28 В, 30 мкА ТУ 4371-004-43082497-01	<b>АМТ (В)</b> 15-39 В, 2,0 мА 30x20x10 мм НИТА.437241.006 ТУ	<b>С2000-АР1 исп.2</b> 8-12 В, 0,6 мА 14x16x5 мм АЦДР.426461.001-02 ЭТ	<b>МАЭ-Р-R2</b> 9-28 В, 0,8 мА 49x49x18 мм ПАСН.423149.070 ТУ																										
<b>ИП101-07</b> 1Exd[ia]IICT4/T5/T6 X 8-28 В, 200 мкА ТУ 4371-008-43082497-05	и аналогичные	<b>С2000-АР1 исп.3</b> 8-12 В, 0,6 мА 15x17x6 мм АЦДР.426461.001-03 ЭТ	и аналогичные																										
<b>ИП535-07е</b> 1ExdmIICT6 X 8-28 В, 70 мкА ТУ 4371-006-43082497-04		и аналогичные																											
<b>ИП535-07е-«ПУСК»</b> 1ExdmIICT6 X ТУ 4371-006-43082497-04																													
<b>ИПШ-07е</b> 1Ex d IIC T6 Gb 8-28 В, 250 мкА ТУ 4371-017-43082497-14																													

19. Составил Гл. конструктор	20. Калмыков А.С.	21. 	22. 20.10.17	19. Н. контр. Гл. инженер	20. Хворон А.Т.	22. 20.10.17
---------------------------------	----------------------	---------	-----------------	------------------------------	--------------------	-----------------

Изменение внес: Генеральный директор Чистяков М.Д.



## Изм Содержание изменения

Таблица 2. Перечень меток для установки в коробки (ККВ)

Изделия АО «Эридан»	Адресные метки ООО «НИТА»	Адресные метки ЗАО НВП «Болид»
<b>ККВ-07е</b> IExdIICT4/T5/T6 X ТУ 3464-013-43082497-09	<b>АМД (В)</b> 15-39 В, 7,0 мА 30x20x10 мм НИТА.437241.006 ТУ	<b>С2000-АР1 исп.1</b> 8-12 В, 0,6 мА 14x16x5 мм АЦДР.426461.001-01 ЭТ
	<b>АМТ (В)</b> 15-39 В, 2,0 мА 30x20x10 мм НИТА.437241.006 ТУ	<b>С2000-АР1 исп.2</b> 8-12 В, 0,6 мА 14x16x5 мм АЦДР.426461.001-02 ЭТ
	<b>АМДШ (В)</b> 15-39 В, 11 мА 30x30x10 мм НИТА.437241.006 ТУ	<b>С2000-АР1 исп.3</b> 8-12 В, 0,6 мА 15x17x6 мм АЦДР.426461.001-03 ЭТ
	<b>АМДШ (В, ХЛ)</b> 15-39 В, 11 мА 24 В, 125 мА 30x30x10 мм НИТА.437241.006 ТУ	<b>С2000-АР2</b> 8-12 В, 1,0 мА 56x38x20 мм АЦДР.426461.002-02 ЭТ
	<b>АМТШ (В)</b> 15-39 В, 4,0 мА 40x25x10 мм НИТА.437241.006 ТУ	и аналогичные
	<b>АМТШ (В, ХЛ)</b> 15-39 В, 4,0 мА 24 В, 125 мА 40x25x10 мм НИТА.437241.006 ТУ	
	<b>АМР (В)</b> 15-39 В, 1,5 мА 60x50x20 мм НИТА.437241.006 ТУ	
	<b>АМР (В, ХЛ)</b> 15-39 В, 1,5 мА 24 В, 125 мА 60x50x20 мм НИТА.437241.006 ТУ	
	<b>АМК (В), АМП (В), АМУ (В)</b> 15-39 В, 2,0 мА 60x50x20 мм НИТА.437241.006 ТУ	
	<b>ИЗО-1 (В)</b> 15-39 В, 1,0 мА 30x30x10 мм НИТА.437241.006 ТУ	

Изм Содержание изменения

Таблица 2. Продолжение.

Изделия АО «Эридан»	Адресные метки ООО «НИТА»	Адресные метки ЗАО НВП «Болид»
<b>ККВ-07е</b> 1ЕхdIICT4/T5/T6 X ТУ 3464-013-43082497-09	<b>ИЗО-1 (В, ХЛ)</b> 15-39 В, 1,0 мА 24 В, 125 мА 30х30х10 мм НИТА.437241.006 ТУ	
	<b>ИЗО-2 (В)</b> 24 В, 2,0 мА 30х30х10 мм НИТА.437241.006 ТУ	
	<b>АМ-80, АМ-04, АМ-42, АМ-40</b> 15-39 В, 12 мА 60х50х20 мм НИТА.437241.006 ТУ	
	и аналогичные	