

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЖ45.В.00009

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ЭТЕРНИС" (ООО "НПО ЭТЕРНИС"), адрес: 105425, РОССИЯ, Москва, ул. Парковая 3-я, д. 48, стр. 1, ОГРН: 1067746778439, телефон: 8(495)652-27-64, факс: 8(495)652-27-65, электронная почта: info@eternis.ru

№ 0004009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ЭТЕРНИС" (ООО "НПО ЭТЕРНИС"), адрес: 105425, РОССИЯ, Москва, ул. Парковая 3-я, д. 48, стр. 1, фактический адрес производства - 150001, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр. Московский, д. 1а, ОГРН: 1067746778439, телефон: 8(4852)72-90-83, факс: 8(4852)72-90-83, электронная почта: yrg76@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции в области пожарной безопасности "Пожтест - Санкт-Петербург" научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", адрес: 198105, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149, фактический адрес: 188681, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, наб. Октябрьская, д. 35, ОГРН: 1027804865660, телефон: 8124410675, факс: 8124410685, электронная почта: ptest-spb@igps.ru, регистрационный номер: RA.RU.11АЖ45, выдан: 28.01.2016

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

модули порошкового пожаротушения: МПП(р)-5-И-ГЭ-УХЛЗ.1-ТУ 4854-002-58010730-2005 "Гарант-5", код ОК 005 (ОКП): 485433, МПП(р)-7-И-ГЭ-УХЛЗ.1-ТУ 4854-002-58010730-2005 "Гарант-7", МПП(р)-12-И-ГЭ-УХЛЗ.1-ТУ 4854-002-58010730-2005 "Гарант-12", МПП(р)-12-КД-ГЭ-УХЛЗ.1-ТУ 4854-002-58010730-2005 "Гарант-12КД", код ЕКПС:

Серийный выпуск код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ) см. приложение (бланк № 0004009)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 15-С от 21.07.2016, ОС "Пожтест - Санкт-Петербург", RA.RU.11АЖ45, 28.01.2016. Отчет по испытаниям № 0045-16 С от 14.09.2016, Независимый испытательный центр пожарной безопасности Научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности, RA.RU.21ПЖ17, 18.09.2015, схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ технические условия ТУ 4854-002-58010730-2005 изм. № 1; паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации 4854-002-58010730-2005 ПС; паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации АБДВ.634233.120 ПС

ПОДПИСАНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

15.09.2016

по № 14-09-2021



Руководитель (заместитель руководителя) Ана по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the official and experts.

Шарапов С.В.

Мурашкевич Е.А.