



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ»

Россия, 353535, Краснодарский край, Темрюкский район,
пос. Волна, ул. Таманская, 8
тел. +7 (861-48) 6-09-73, 6-09-63 факс: 6-09-74, 6-09-69
E-mail: info@tamanneftegas.ru

Исх. № 3/1022 от «12» 04 2019 г.

Генеральному директору
АО «Эридан»
г-ну Чистякову М.Д.

«Об опытно-промышленной эксплуатации
оборудования АО «Эридан»

Уважаемый Михаил Дмитриевич!

Доводим до Вашего сведения, что в период с октября 2018г. по март 2019г. на территории ЗАО «Таманьнефтегаз» была проведена опытно-промышленная эксплуатация (далее – ОПЭ) оборудования производства АО «Эридан»:

1. извещатель пламени ИП-07еа «Гелиос – ИК/УФ» – 2 ед.
2. извещатель пламени ИП-07еа «Гелиос – 3 ИК» – 2 ед.
3. оповещатель пожарный ВС-07е-Ех-С – 2 ед.

Монтаж и запуск оборудования в работу осуществлен согласно руководящих документов (4371–015–43082497–09–01 ПС, 4371–017–43082497–14–03 ПС). Кроме того, в течении ОПЭ, указанное выше оборудование периодически проверялось на предмет выявления:

- возгораний, путем проверки тестовым фонарем, воздействием прямого солнечного света, комбинирующих засветок, а также открытым пламенем (для ИП-07еа «Гелиос – ИК/УФ» «Гелиос – 3 ИК»).

По результатам ОПЭ подтверждаем, что данное оборудование соответствует заявленным техническим характеристикам, устойчиво работает в технологических и климатических условиях нашего предприятия, сбоев в работе и ложных срабатываний не зафиксировано.

На основании выше перечисленного, сообщаем, что оборудование АО «Эридан», прошедшее ОПЭ, может быть рассмотрено как альтернатива эксплуатируемому оборудованию на ЗАО «Таманьнефтегаз» при модернизации, реконструкции и строительстве новых объектов.

Исполнительный директор

В.М. Пестряков